

Pavia, 30/03/2023

Spett. Comune di Verrua Po
Via Vittorio Veneto 1
27040 Verrua Po Pv

oggetto: **LAVORI DI** Interventi di messa in sicurezza stradale dell'incrocio tra via Tre Martiri Strada del Suppellone e Via Bottarone, nel comune di Verrua Po (PV)

ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 81/08 E D. LGS. 106/09

| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LA SICUREZZA IN CANTIERE |
|--------------------------------------------------------------------------|

Si allega scheda di verbale sopralluogo di cantiere avvenuto in data 30/03/2023

Distinti saluti.

Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
Geom. Signorelli Fabio

QUANTO VERBALIZZATO DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA SI RITIENE FORMALMENTE ACCETTATO SE NON PERVENGONO OSSERVAZIONI E CONTRO DEDUZIONI A MEZZO E_MAIL ALLO SCRIVENTE ENTRO 3 GIORNI UNO DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE.

CANTIERE di: VIA TRE MARTIRI, STRADA DEL SUPPELLONE,
VIA BOTTARONE

COMMITTENTE: COMUNE DI VERRUA PO

OPERA: LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE
DELL'INCROCIO SITO IN COMUNE DI VERRUA PO PV

- ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 81/08 E D. LGS.
106/09

IMPRESE: - ASIOTTI ANGELO E FIGLI SRL
- TECNOSUOLO SRL

IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE: ASIOTTI SRL 3 OPERAI E GEOMETRA LOSIO

LAVORAZIONE/FASE: LAVORI DI SBANCAMENTO

Valutazione apprestamenti in esercizio: ☐ Insufficiente

☒ Sufficiente

☐ Previsto nel piano

☐ Non previsto

Nota e/o provvedimenti: A SEGUITO DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN
DATA 30/03/2023 SI È RISCONTRATO CHE:

- Dovrà essere migliorata la segnaletica
stradale con frecce indicatrici

- Dovranno essere predisposte protezione nella zona di scavo, in corrispondenza dell'incrocio con inserimento di parapetti fissi o guard rail.
- Dovrà essere inoltre prevista la presenza di un addetto, con ruolo di moviere sulla viabilità principale, durante le attività che prevedono la presenza di personale nello scavo.

- ☐ Verbale senza prescrizioni
- ☐ Attiva procedura di modifica piano di sicurezza
- ☒ Attiva azione di coordinamento
- ☐ Attiva segnalazione al committente
- ☐ Attiva procedura di sospensione lavori

il C.S.E.
Geom. Signorelli Fabio





